

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** ul. Maxima Gorkého č.844/4


**PSČ, místo:** 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 1 415,9 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,33 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 1 378,0 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

**Měrné hodnoty** kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**202,889**


**113,792**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                           | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou<br>Doporučení |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Okna a dveře:         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Střechu:              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Podlahu:              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                |

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Elektřina ze sítě: 19,6 | Dálkové teplo: 183,3 |
| ---                     | ---                  |
| ---                     | ---                  |
| ---                     | ---                  |
| ---                     | ---                  |

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda                              | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílní dodané energie |          |         |                 | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |           |
|                                     |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| Mimořádně úsporná                   |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>A</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>B</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>C</b>                            |                                | Dop.                 |          |         |                 | 33 / Dop.                               | 13 / Dop. |
| <b>D</b>                            | Dop.                           | 101                  |          |         |                 |                                         |           |
| <b>E</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>F</b>                            | 0,85                           |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>G</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| Mimořádně ne hospodárná             |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 139,47               |          |         |                 | 46,10                                   | 17,31     |

Zpracovatel: Ing. Michal Havlíček  
Kontakt: ul. Záhumení č.p. 68  
747 64 Čavisov okr. Ostrava

Osvědčení č.: 0764  
Vyhotoveno dne: 4.11.2016  
Podpis: